

Dohoda o odbere tepelnej energie - príloha k zmluve

Školská jedáleň Kežmarská 28  
Kežmarská 28  
040 11 Košice

Zmluvné obdobie: 2017  
Zmluva číslo: 36/22/2016  
Číslo odberného miesta: podľa rozpisu  
Názov odberného miesta: podľa rozpisu

Zmluvne dohodnuté množstvo tepelnej energie na ÚK a prípravu TÚV je v súlade s Vyhláškou ÚRSO č. 248/2016 Z.z. určené podľa dodávky tepla v roku t-2 (posledný uzavretý rok)

Číslo odb. ÚK	Číslo odb. TÚV	OM	Priestory	ÚK (kWh)	TT (kWh)	Spolu (kWh)
ÚK ŠJ Kežmarská 28	TTV DOST ŠJ Kežmarská 28	ŠJ Kežmarská 28	Nebytové	56 904,96	46 691,67	103 596,63
<b>Spolu:</b>				<b>56 904,96</b>	<b>46 691,67</b>	<b>103 596,63</b>

Dodávateľ:  
Dátum potvrdenia: 9.9.2016

Odberateľ  
Dátum potvrdenia: 16.09.2016

## Objekt ŠJ Kežmarská 28

### 1. SPOTREBA TEPLA ZA OBJEKT

Rok		TT (kWh)	ÚK (kWh)	TT + ÚK (kWh)
2014	Ročná spotreba tepla	46 691,67	56 904,96	103 596,63
2015	Ročná spotreba tepla	46 691,67	56 904,96	103 596,63
2016	Spotreba tepla za mesiace 1. - 4.	19 477,77	32 129,28	51 607,05

### 2. REGULAČNÝ PRÍKON ODBERNÉHO ZARIADENIA

Regulačný príkon tepelnej energie na ÚK a prípravu TÚV je vypočítaný na rok 2017 v súlade s Vyhláškou ÚRSO č. 248/2016 Z.z. ako podiel skutočne dodaného množstva tepla v kWh v roku t-2 do odberného zariadenia, počtu hodín a podielu dennostupňov.

Číslo odb. ÚK	Číslo odb. TÚV	OM	Priestory	Reg.pr.ÚK(kW)	Reg.pr.TT(kW)	Reg.pr.TT+ÚK(kW)
ÚK ŠJ Kežmarská 28	TTV DOST ŠJ Kežmarská 28	ŠJ Kežmarská 28	Nebytové	11,29	9,27	20,56
<b>Spolu:</b>				<b>11,29</b>	<b>9,27</b>	<b>20,56</b>

### 3. VYKONANÉ RACIONALIZAČNÉ OPATRENIA

Vykonané racionalizačné opatrenia v objekte spotreby tepla	Termín realizácie
Hydraulické vyregulovanie	
Zateplenie objektu (čiastočne, celý objekt)	
Osadenie určených meradiel pre byt	
Osadenie pomerových rozdeľovačov tepla	
Termostatizácia	
Poznámka	